



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00024/23

Серия **RU** № **0359269**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, Г Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим».

Место нахождения (адрес юридического лица): 195197, Россия, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 5, литера Б, помещение 10Н-4.5. Адрес места осуществления деятельности: 195067, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 78, литер М. ОГРН: 1069847536219. Телефон: +7 (812) 702-12-46, адрес электронной почты: mahaeva@neohim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим».

Место нахождения (адрес юридического лица): 195197, Россия, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 5, литера Б, помещение 10Н-4.5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 78, литер М.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе: краски огнезащитные, марок: «Неомид Огнезащитная краска для дерева», «Неомид Огнезащитная интерьерная краска по дереву», плотностью от 1200 кг/м³ до 1350 кг/м³, выпускаемые по ТУ 20.30.11-008-98536873-2022 «Краски огнезащитные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчета об испытаниях № БЦ23-01-31/1 от 31.01.2023 г., выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ043-336.22-01 от 09.12.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Переиздание)» (пункты 5.1 и 5.2). Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки приведены в приложении (бланк № 0878315) на одном листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.02.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 31.01.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Машин
(подпись)

Смолин
(подпись)



Фарунтаев Денис Александрович
(ф.и.о.)

Смолин Павел Юрьевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00024/23

Серия **RU** № **0878315**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	<p>Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе: краска огнезащитная, марки «Неомид Огнезащитная краска для дерева», плотностью от 1200 кг/м³ до 1350 кг/м³: обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 250 г/м² (без учета технологических потерь). Покрытие устойчиво к старению.</p> <p>краска огнезащитная, марки «Неомид Огнезащитная интерьерная краска по дереву», плотностью от 1200 кг/м³ до 1350 кг/м³: обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 250 г/м² (без учета технологических потерь). Покрытие устойчиво к старению.</p>	ТУ 20.30.11-008-98536873-2022 «Краски огнезащитные»

Условия хранения: в плотно закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухих, отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С на расстоянии не менее 1,5 – 2,0 м от источников отопления, предохраняя от попадания воды, прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Срок службы огнезащитной обработки – до 10 лет, при условии эксплуатации обработанных поверхностей внутри помещений.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Мельников
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Модин
(подпись)



Дарунтаев Денис Александрович (ф.и.о.)

Модин Павел Юрьевич (ф.и.о.)